

Protokoll

Überprüfung der Abwassersammelanlage

Anrede	
Vorname, Nachname	
Straße u. Haus-Nr.	
PLZ u. Ort	

Datum: _____

Sichtprüfung Dichtheitsbescheinigung in Anlehnung an die DIN 1986-30

Anschrift des Betreibers:

.....

 Telefon:

Lage der Abwassergrube

Grundstück:

Garten Nr.:

Abwasseranfallstellen: WC Spültisch Handwaschbecken Dusche/Wanne
 Spülmaschine Waschmaschine

Abwassergrube: Neubau vorhandene Anlage Baujahr
 Genehmigung liegt vor Aktenzeichen:
 Zulassung Hersteller:

Lage: links rechts vor hinter unter seitlich Haus Gartenlaube

Material: Beton Mauerwerk Kunststoff

Abmessungen:

Länge:	m	<input type="checkbox"/> gemessen <input type="checkbox"/> geschätzt <input type="checkbox"/> laut Auskunft Betreiber <input type="checkbox"/> Aufmaß nicht möglich
Breite:	m	<input type="checkbox"/> gemessen <input type="checkbox"/> geschätzt <input type="checkbox"/> laut Auskunft Betreiber <input type="checkbox"/> Aufmaß nicht möglich
Durchmesser:	m	<input type="checkbox"/> gemessen <input type="checkbox"/> geschätzt <input type="checkbox"/> laut Auskunft Betreiber <input type="checkbox"/> Aufmaß nicht möglich
Tiefe:	m	<input type="checkbox"/> gemessen <input type="checkbox"/> geschätzt <input type="checkbox"/> laut Auskunft Betreiber <input type="checkbox"/> Aufmaß nicht möglich
benetzte Fläche:	m ²	
Länge Zulaufleitung:	m	<input type="checkbox"/> gemessen <input type="checkbox"/> geschätzt <input type="checkbox"/> laut Auskunft Betreiber <input type="checkbox"/> Aufmaß nicht möglich

Dichtheitsprüfung: zulässiger Wasserverlust in 30 Minuten 0,1l/m² bei Mauerwerk und Beton, bei anderen Werkstoffen (z. B. Polyethylen, GFK) ist **kein** Wasserverlust zugelassen

Ende der Vorfüllung:	Uhr	zulässiger Wasserverlust	Liter
Beginn der Prüfung:	Uhr	gemessener Wasserverlust	Liter
Ende der Prüfung:	Uhr	<input type="checkbox"/> Wasserverlust nicht messbar	

Ergebnis: Die Anlage entspricht den Anforderungen der DIN 1986-30
 Die Anlage ist undicht

Mängel:

Hinweis: Der Nachweis der Dichtheit ersetzt keine Genehmigung für den Bau der Anlage und berechtigt nicht zu deren uneingeschränkten Nutzung!

Der Betreiber wurde informiert, dass die abflusslose Sammelgrube **keine** notwendige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung aufweist und die Stadt Braunschweig die Nutzung der Grube untersagen kann.

.....
 Unterschrift/ Betreiber- Beauftragter

.....
 Unterschrift/ Prüfer